



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর  
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।  
[www.fireservice.gov.bd](http://www.fireservice.gov.bd)



## বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং- ৫৮.০৩.০০০০.০০৭.৩৪.০০৭.১৮- ২২০৫৯

তারিখঃ ০২/০২/২০২৩

১. প্রস্তাবিত/বিদ্যমান বহুতল ভবনের Carlift এর ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয় উল্লেখপূর্বক Generator এর আলাদা ব্লো-আপ (sketch) পেইজ থাকতে হবে।
২. Singal line diagram নীতি অনুযায়ী মোট Power Capacity এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জেনারেটরের Power Capacity mention করে Blow-up sketch ও chart এ সঠিক বন্টন দেখাতে হবে।
৩. পাঁচটি বিষয়গুলো হচ্ছেঃ-
  - i. Alternate Electricity Backup for Fire Lift Operating System.
  - ii. Fire Rated Staircase and Positive air Pressure.
  - iii. Basement Ventilation System with Cross fresh air.
  - iv. Electric fire Pump/Jocky Pump Operating.
  - v. All Signes Including Backup Emergency Exit Sign.

*Zilhu*  
৫০১ ০২/২/২৩

লেঃ কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি  
পরিচালক (অপাঃ ও মেইনঃ)